

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
वाराणसी

पत्रांक 416/कम्प/-N.B.C/2026
सेवा में,

दिनांक- 15.06.26

मुख्य विकास अधिकारी,
वाराणसी।

विषय :- नेशनल बिल्डिंग कोड(N.B.C) प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- आपका पृष्ठांकन पत्र दिनांक 12.03.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि दिव्यांश इण्टरनेशनल पब्लिक स्कूल, गोपपुर, वाराणसी भवन का स्थलीय निरीक्षण/जॉच अवर अभियन्ता द्वारा किया गया। तत्पश्चात् निर्धारित प्रारूप(चेक लिस्ट) में वर्णित प्रत्येक बिन्दुओं की आख्या/टिप्पणी अंकित करते हुये संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:- चेकलिस्ट मूल में।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
वाराणसी
दिनांक

पत्रांक /

प्रतिलिपि प्रबन्धक, दिव्यांश इण्टरनेशनल पब्लिक स्कूल, गोपपुर, वाराणसी को सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
वाराणसी

DIOS/BSA
24/6/26

प्रखर कुमार सिंह
मुख्य विकास अधिकारी
वाराणसी

24/6/26


विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट
डिपार्श इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, गोपपुर, वाराणसी
 (ख) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 6 से 12) हेतु चेकलिस्ट:-

क्र० सं०	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
	<u>भवन की चेक लिस्ट</u>	
1.	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	Yes
2.	क्या भवन मानचित्र स्थानीय भिन्न/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	NO
3.	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊंचा है?	NO
4.	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्गमी०) है?	NO
5.	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी० खुला स्थान है?	Yes
6.	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैक में पार्किंग तो नहीं है?	Yes
7.	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है?	Yes
8.	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है?	NO
9.	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	Yes
10.	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेंट मसाले से बनी है?	Yes
11.	क्या भवन की दीवारों/छतों में कैंक है?	NO
12.	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है?	Yes
13.	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (घाउण्डीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊँचाई 4.5 मी० है?	Yes
14.	क्या छिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? छिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	Yes
15.	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	Yes
16.	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी० ऊँचाई 2.0 मी०) है?	Yes
17.	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	Yes
18.	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी०, ट्रेड 300 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है?	Yes

अवर अभियन्ता
 राष्ट्रीय खण्ड, लो०नि०वि०
 वाराणसी

19.	क्या भवन के कक्षों से जान की अधिकतम दूरी 22.50 मी० है?	Yes
20.	क्या भवन में रसोई घर मुख्य भवन में स्थित है?	NO
21.	क्या भवन में कोई ज्वलनशील पदार्थ अथवा जहरीला रसायन रखा जाता है?	NO
22.	क्या भवन की आंतरिक फिनिश में शीघ्र ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग तो नहीं किया गया? छत में ज्वलनशील फाल्स सीलिंग तथा दीवारों पर बुडेन पैन्टिंग तो नहीं है?	NO
23.	क्या भवन की छत पर पानी की टंकी है?	NO
24.	क्या भवन में मुख्य द्वार के आतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है?	Yes
25.	क्या संरक्षण अधिकारी से भवन का Structural Stability प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है या नहीं?	Yes
<u>विद्युत व्यवस्था चेक लिस्ट</u>		
26.	क्या भवन से विद्युत की लो-वोल्टेज लाइन की न्यूनतम वर्टीकल ऊँचाई 2.5 मी० एवं होरीजेंटल दूरी 1.2 मीटर है?	—
27.	क्या भवन से विद्युत की हाई वोल्टेज लाइन (11000 वोल्ट या अधिक) की न्यूनतम वर्टीकल ऊँचाई 3.70 मी० है एवं होरीजेंटल दूरी 2.0 मीटर है?	—
28.	क्या पुरानी विद्युत वायरिंग, स्विच एवं अन्य इन्विचपमेन्ट ISI मार्क सामग्री द्वारा बदले गये हैं?	—
<u>अग्नि सुरक्षा संबंधी चेक लिस्ट</u>		
29.	क्या विद्यालय में भवन, छात्रों तथा अध्यापकों का आग एवं दैवीय आपदाओं से सामूहिक बीमा कराया गया है?	—
30.	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	Yes
31.	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First Aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	—
32.	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	—


 अवर अभियन्ता
 ज्योतिष खण्ड, लो०नि०वि०
 वाराणसी


 Anurag PWD